



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_md@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 110/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 110 Заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладков В.Н. от «29» апреля 2016 г., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Советский район, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 193/3.

Дата и время проведения проверки:

23.05.2016 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

20.06.2016 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 04 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Бойко Евгений Викторович, эксперты не привлекались

совместно с: И.О. Заведующей Буракова Антонина Федоровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. | ст.51 ч.4, ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 20.06.2018 | |
| 2 | На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части. | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 06.04.2016). | 20.06.2018 | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| 3 | На объекте защиты, в нарушении п.13.3.17 СП 5.13130.2009 в ред. от 01.06.2011, ряд пожарных извещателей не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей к выходу из помещения. | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 20.06.2018 | |
| 4 | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений по пожарной безопасности, а именно: - На путях эвакуации из группы №10 (2-й этаж) встроено помещение, используемое под бухгалтерию. | п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 06.04.2016). | 20.06.2018 | |
| 5 | На объекте защиты, не все противопожарные двери имеют устройства для самозакрывания. | ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 20.06.2018 | |
| 6 | На объекте защиты, не обеспечено исправное состояние автоматических установок пожарной сигнализации. Шлейф №5 находился в неработоспособном состоянии. | п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 06.04.2016). | 20.06.2018 | |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«20» июня 2016 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по
пожарному надзору - Начальник Советского отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС
России по Ростовской области майор внутренней
службы Бойко Евгений Викторович

Предписание на 04 стр. для исполнения получил:

Буракова Антонина Федоровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

И.О. Заведующей Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198»

«20» июня 2016 г.

(подпись)